

исследования технического состояния вентиляционных каналов и дымохода

Мы, ниже подписавшиеся, комиссия в составе:

печник контролер Ананьев В.Д., уд.№ 202-114

составили настоящий акт о том, что нами, согласно проектно – сметной документации произведена проверка технического состояния вентиляционных каналов и дымохода по адресу:

Атяшевское МП ЖКХ

в доме № 12 квартира 15

по ул. Микрорайон-2

в р.п. Атяшево Атяшевского района Республики Мордовия

с целью пригодности их к эксплуатации для удаления продуктов горения от газов печей, аппаратов и приборов.

Проверкой установлено:

Произведен технический осмотр дымохода на кухне сечением 150х150 мм, канал находится в чистом состоянии, тяга имеется.

Произведен технический осмотр вентиляционного канала на кухне сечением 150х150 мм, канал находится в чистом состоянии, тяга имеется.

Вентиляционные каналы выполнены из кирпича.

Каналы обособлены и находятся в не зоны ветрового подпора.

Плотность всех вентиляционных каналов проведена путем задымления, в результате чего установлено, что каналы соответствуют техническим условиям.

Тяга в вентиляционных каналах на момент проверки соответствует ТУ.

Заключение:

Дымовые каналы от газовых печей, аппаратов, приборов и вентиляционные каналы отвечают «Правилам производства работ, ремонта печей и дымовых каналов» и могут быть допущены к эксплуатации. СНИП 42-01-2002; СП 42-101-2003; ФНиП Правила безопасности сетей газораспределения и газопотребления.

Директор
ООО «ВентЖилСервис»

Айткенова

Н.П. АЛТЫНОВА

Печник-контролер

on/

В.Д. Ананьев

