

АКТ
обследования технического состояния вентиляционных каналов

«08» февраля 2023 г.

Мы, ниже подписавшиеся, комиссия в составе:

Представитель Алтынова Н.П.,

печник контролер Ананьев В.Д., уд. № 202-114

составили настоящий акт о том, что нами, согласно проектно – сметной документации произведена проверка технического состояния вентиляционных каналов по адресу:

Атяшевское МП ЖКХ

в доме № 6Б

по ул. Микрорайон-2

в р.п. Атяшево Атяшевского района Республики Мордовия

с целью пригодности их к эксплуатации для удаления продуктов горения от газов печей, аппаратов и приборов.

Проверкой установлено:

Произведен технический осмотр МКД, выявлено отсутствие вентиляционных каналов со строительства жилого дома. Обнаружены вентиляционные каналы в количестве 2 единиц, которые ранее использовались в местах общего пользования (не действующие).

Вентиляционные каналы выполнены из кирпича.

Рекомендации: смонтировать индивидуальные вентиляционные каналы в каждой квартире для ее правильной естественно-приточной эксплуатации.

Заключение:

При устранении вышеуказанных нарушений Вентиляционные каналы могут быть допущены к эксплуатации, согласно СНиП 2.08.01-89, СанПиН 2.1.2.2645-10

Директор

ООО «ВентЖилСервис»



Н.П. Алтынова

Печник-контролер



В.Д. Ананьев

Акт зарегистрирован за № 78

08.02.2023 г.

