АКТ
технического обследования вентиляционных каналов и дымоходов

06 октября 2020 г. г. Саранск

Мы, ниже подписавшиеся, представитель заказчика **Атяшевское МП ЖКХ, в лице директора Новикова А. Н,** и представитель Подрядчика **ООО «ВентЖилСервис»**, в лице **директора Алтыновой Н. П.**, печник – контролер Ананьев В. Д., удостоверение № 202-114, произвели периодическую проверку дымовых и вентиляционных каналов на наличие нормальной тяги и отсутствия засорений, установили плотность кладки и наличие обособленных каналов от каждой печи (аппарата), соответствие устройства и материалов в соответствии с Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденным постановлением Госстроя РФ от 27.09.2003 г. № 170 «Правила безопасности работ в газовом хозяйстве». Постановление Правительства РМ № 614 от 09.12.1999 г. «О мерах по повышению безопасности при эксплуатации дымоотводящих устройств по адресу:
РМ, Атяшевский район, п. Атяшево, ул. Микрорайон-1 д. 17

Заключение: Дымовые каналы от газовых печей, аппаратов, приборов и вентиляционные каналы отвечают «Правилам производства работ, ремонта печей и дымовых каналов» и могут быть допущены к эксплуатации согласно СНиП 42-01-2; СП 42-101-2003; ФНиП Правила безопасности сетей газораспределения и газопотребления.

Представитель заказчика Новиков А. Н.

Представитель подрядчика
печник-контролер Ананьев В. Д.

Представитель подрядчика
директор Алтынова Н. П.

Акт зарегистрирован за № 1999