

АКТ
обследования технического состояния вентиляционных каналов

«14» февраля 2019 г.

Мы, ниже подписавшиеся, комиссия в составе:

Представитель Алтынова Н.П.,

печник контролер Ананьев В.Д., уд. № 202-114

составили настоящий акт о том, что нами, согласно проектно – сметной документации произведена проверка технического состояния вентиляционных каналов по адресу:

Атяшевское МП ЖКХ

в доме № 24 квартира 4

по ул. Микрорайон-1

в р.п. Атяшево Атяшевского района Республики Мордовия

с целью пригодности их к эксплуатации для удаления продуктов горения от газов печей, аппаратов и приборов.

Проверкой установлено:

Произведен технический осмотр вентиляционного канала кухни и ванной комнаты сечением 120х120 мм, каналы находятся в чистом состоянии, тяга имеется. Вентиляционные каналы выполнены из кирпича.

Каналы обособлены и находятся в не зоны ветрового подпора.

Плотность всех вентиляционных каналов проведена путем задымления, в результате чего установлено, что каналы соответствуют техническим условиям.

Тяга в вентиляционных каналах на момент проверки соответствует ТУ.

Заключение:

Вентиляционные каналы могут быть допущены к эксплуатации, согласно СНиП 2.08.01-89, СанПиН 2.1.2.2645-10

Директор
ООО «ВентЖилСервис»



Н.П. Алтынова

Печник-контролер



В.Д. Ананьев

Акт зарегистрирован за № 255

14.02.2019 г.

